


Husets energianvändning



Energideklaration för Genvägen 16A , Luleå.

- 🏠 Detta hus använder 149 kWh/m² och år, varav el 13 kWh/m².
Liknande hus 173 – 211 kWh/m² och år, nya hus 150 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-10-13 av:
Erik Johansson , HSB Norr ek. för